


| | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | WI1 | D10 | D11 | D12 | D13 | WI2 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D22 | D23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Poziom porównawczy: 218,00 mnpm* | | | | | | | | | | | | *P. p.: 215,00 mnpm* | | | | | *P. p.: 213,00 mnpm* | | | | | | | | | |
| *Rzędna terenu projektowanego [mnpm]* | 230,19 | 229,66 | 228,78 | 228,32 | 228,05 | 227,29 | 227,05 | 225,98 | 224,75 | 224,60 | 224,16 | 224,62 | 223,45 | 222,45 | 222,48 | 222,32 | 231,25 | 231,50 | 230,92 | 230,27 | 229,69 | 229,41 | 227,98 | 227,78 | 227,78 | 227,61 |
| *Rzędna dna rurociągu [mnpm]* | 229,02 | 228,51 | 227,22 | 227,12 | 226,82 | 226,56 | 226,06 | 224,93 | 223,65 | 223,54 | 223,27 | 223,45 | 222,26 | 221,27 | 221,65 | 221,50 | 230,04 | 230,14 | 229,54 | 228,74 | 228,57 | 228,52 | 227,08 | 227,03 | 227,03 | 226,86 |
| *Zagłębienie [m]* | 1,17 | 1,15 | 1,56 | 1,20 | 1,23 | 1,09 | 1,03 | 1,04 | 1,10 | 0,96 | 0,89 | 1,26 | 1,19 | 1,18 | 0,83 | 0,83 | 1,21 | 1,36 | 1,38 | 1,53 | 1,12 | 1,16 | 1,44 | 1,38 | 1,43 | 1,35 |
| *Spadek [‰]* | | D 250 PVC typ N | | | | i=1,5‰ | | i=2,5‰ D 250 PVC typ N | i=2,5‰ D 250 PVC typ N | i=0,2‰ D 250 | i=0,4‰ D 250 PVC typ N | | D 250 PVC typ N | i=1,0‰ | D 250 PVC typ N | i=0,4‰ i=0,4‰ D250PVC | | D 250 PVC typ N | i=1‰ | | D 250 PVC typ N | i=0,6‰ | D315 PVC typ N | i=1,0‰ | D315 PVC typ S i=1‰ | i=1,0‰ | D250 |
| *Materiał* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Odległości [m]* | 0,00 | 47,30 | 97,30 | 50,00 | 97,30 | 29,70 | 127,00 | 20,00 | 147,00 | 34,60 | 181,60 | 15,80 | 197,40 | 44,50 | 241,90 | 50,10 | 292,00 | 13,50 | 305,50 | 33,70 | 339,20 | 0,00 | 49,50 | 99,00 | 49,40 | 98,90 | 30,20 | 129,1 | 18,20 | 147,30 | 0,00 | 50,0 | 50,00 | 50,0 | 100,00 | 50,1 | 150,10 | 39,0 | 189,10 | 50,1 | 239,20 | 46,8 | 286,00 | 20,3 | 306,30 | 9,0 | 315,30 | 23,0 | 23,0 | 0,00 |

*UWAGI !!*

1. *Rury kanalizacyjne PVC typ N D315, D250 i typ S D315.*
2. *Rury PVC łączone na kielich przy pomocy gumowego pierścienia uszczelniającego.*
3. *Rury układać na podsypce grubości 15cm do wskaźnika Is=20% dalej warstwa gruntu*
4. *Wpusty uliczne wg rys nr T4.*
5. *Studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych D 1.0m.*
6. *Włazy żeliwne na studzienkach na obciążenie- 25T.*


AMINTEC
33-101 Tarnów
ul. Norwida 11
tel./fax 014 633 19 11
tel. kom. 692 684 939


*Stadium, temat, adres:*
PB - Przebudowa drogi gminnej nr 773 na działce nr 4847 w m. Wola Rzędzińska i na działkach nr: 773/2, 773/3, 773/4, 773/5, 773/6, 773/7, 773/8, 697/2, 683 w m. Jodłówka-Wałki z odwodnieniem

*skala:* 1 - 100 / 1 - 1000

| *Imię i Nazwisko:* | *Podpis:* | *Data:* | *Obiekt, branża:* |
|---|---|---|---|
| Projektował: mgr inż. Anna Małyka, upr. nr WOA/BA/0451/279, Specjalność: Sieci i instalacje sanitarne i gazowe | | 03.2011 | **Kanalizacja opadowa** |
| Opracował: inż. Agata Przykdenk | | | *Przedmiot rysunku:* |
| Sprawdził: mgr inż. Janina Kozicka, upr. nr PG/0973/420/193, Specjalność: Sieci i instalacje sanitarne i gazowe | | | **Profil kanalizacji opadowej** |

*rys. nr* **3**