

Agreget typ PUHY-EP450YSJM Qch=50kW, N=11,87kW, 400V  
0 wym.1710x920x760mm i 1720x1200x760mm  
i ciężarze 200kg+250kg=450kg

K4	KL.SCHOD.
11,73	deski
1.14	WC MĘSKI
5,33	plytki GRES

1.5	BIURO
4,23	wykl. PCV
10,19	plytki GRES

1.13	WC NIEP.
3,50	plytki GRES

1.2	KASA
4,57	wykl. PCV

1.4	WC DAMSKI
7,12	plytki GRES

1.20	MAGAZYN
5,47	wykl. TARKET
1.07	MAGAZYN
8,81	wykl. TARKET

10,205	BIURO
wykl. TARKET	

1.3	HOL
7,99	wykl. TARKET

1.1	BIURO
14,28	wykl. TARKET

1.9	HOL
17,40	wykl. TARKET
1.6	BIURO
31,06	wykl. TARKET

1.7	BIURO
12,60	wykl. TARKET

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

SYMBOL	TYP / OPIS
A	LUG CIRRU S2 115W SPD
A1	LUG CIRRU S2 170W SPD
C	LUG RUBIA 2x28W SPD
C1	LUG RUBIA 2x39W SPD
C2	LUG RUBIA 2x14W SP
D	LUG LUGSTAR CE 2x28W EVG IP44
D1	LUG LUGSTAR CE 2x18W EVG IP44
F	LUG ATLANTYK3 236 EVG SPD
S1	LUG SATELA II 2x18W IP54
L1	APOLLO Lighting LEDA-BLU
1.17	POK. SPRZAT
5,35	wykl. TARKET FOUND 2x28W
1.21	EMULKOWING JUPITER 8W1115TOS
10,89	plytki GRES
	moduł awaryjny 1h ST

1.16	BIURO
29,78	wykl. TARKET

OZNAZCZENIA:

♂	łącznik pojedynczy
♀	łącznik podwójny
♂	łącznik szkodowy
1.12	KORYTARZ
1,24	plytki przyściół szkodowy

♂ dzwonek 230V

♂ gniazdo 230V pojedyncze

♂ gniazdo 230V podwójne

♂ gniazdo 230V potrójne

♂ gniazdo 230V potrójne


♂ numer obwodu oświetlenia klatki schodowej

♂ numer obwodu gniazda 230V

♂ numer obwodu gniazda 230V zos. komplety

♂ numer obwodu siłowego 400V

♂ przyłącze el. 400V



Temat	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA URZĘDU GMINY TARNÓW przy ul. KRAKOWSKIEJ w TARNÓWIE	CZERNIEC 2011r
Adres	DZIAŁKI nr193/1 nr193/2, ARKUSZ MAPY 548, OBRĘB 0250	
Inwestor	GMINA TARNÓW, ul.KRAKOWSKA 19, 33-100 TARNÓW	P.B.
Rysunek	RZUT. KONDYGNACJA 1.	Skala: 1:100
Autor	Mieczysław Węgrzyn	
Sprawił	Stefan Perliński	

ul. Parkowa 42/1, 51-616 Wrocław