

K4 KL.SCHOD.  
11.73 desks

4.1 POM.TECHNICZNE  
14.59 wykł.TARGET

4.2 KOTŁOWNIA  
17.50 płytki GRES

4.3 PODDASZE NIEUŻYTKOWE  
205.44 cegła ceram. ISTNIEJĄCA  
268.6

4.4 WENTYLATOROWNIA  
49.70 cegła ceram. ISTN.  
64.20

Centrioł nowiewno-wywiewno  
L=1800m<sup>3</sup>/h, Q=23,1kW


Centrioł nowiewno-wywiewno  
L=1000m<sup>3</sup>/h, Q=13,5kW

Wyrzutnia dachowa  
300x200

Wyrzutnia dachowa  
400x300

czerpnia ścienna 500x400

czerpnia ścienna 400x300



Temot	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA URZĘDU GMINY TARNÓW przy ul.KRAKOWSKIEJ w TARNOWIE	KWIECIEŃ 2011r
-------	---	----------------

Adres	DZIAŁKI nr193/1 nr193/2 , ARKUSZ MAPY 548, OBRĘB 0250	
-------	---	--

Inwestor	GMINA TARNÓW, ul.KRAKOWSKA 19, 33-100 TARNÓW	<b>P.B.</b>
----------	--	-------------

Rysunek	<b>RZUT PODDASZA Wentylacja mechaniczna</b>	
---------	---	--

Autor	inż Jerzy Kulka	257/82/WBPP	
-------	-----------------	-------------	--

Autor	techn. HoiŃno Lendra		
-------	----------------------	--	--

Sprawdził	inż Małgorzata Noculick	77/88/UW	<b>IS.19</b>
-----------	-------------------------	----------	--------------

ul. Parkowa 42/1, 51-616 Wrocław