

LEGENDA:

– gaz+ciecz

UWAGI:

1. Czynnik chłodniczy doprowadzić przewodami miedzianymi łączonymi na lut twardy.
2. Przewody gazowe i cieczowe należy zaizolować otuliną kauczukową Armaflex AC firmy Armacell o grubości izolacji 13 mm
3. Przewody freonowe i skropliny prowadzony pod stropem i obudować płytami G-K

STUDIO iN
ul. Parkowa 42/1, 51-616 Wrocław

Temat	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA URZĘDU GMINY TARNÓW przy ul.KRAKOWSKIEJ w TARNOWIE			KWIECIEŃ 2011r
Adres	DZIAŁKI nr193/1 nr193/2 , ARKUSZ MAPY 548, OBRĘB 0250			P.B.
Inwestor	GMINA TARNÓW, ul.KRAKOWSKA 19, 33-100 TARNÓW			
Rysunek	RZUT PODDASZA instalacja klimatyzacji			Skala: 1:100
Autor	inż Jerzy Kulka	257/82/WBPP		IS.14
Autor	techn. Halina Lendra			
Sprawdził	inż Małgorzata Noculak	77/88/UW		