

IR -271.24.2013  
Tarnów dnia 26-11-2013 r.

dotyczy: przetargu na budowę windy dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze ogłoszonego na dzień 04-12-2013 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2013 poz. 907 tekst jednolity / przekazuję wyjaśnienie do zapytania z dnia 25.11.2013r :

Pytanie Nr 1

W projekcie brak jest informacji odnośnie linii telefonicznej wymaganej przez producenta platformy Cibes A5000 – służy ona do łączności ze służbami ratowniczymi na wypadek awarii i uwięzienia osób na platformie.

Odpowiedź: Należy wykonać połączenie telefoniczne zgodnie z wymogami producenta windy.

Pytanie Nr 2

Czy dopuszczana jest opcja GSM w razie braku możliwości podpięcia linii analogowej – wiąże się to z kosztami obsługi karty pre-paid przez użytkownika.

Odpowiedź: przyjąć jak w pkt. 1