OZNACZENIA :
1– kurek główny DN 20
2– reduktor ciśnienia R–25 (Qnom= 25 m3/h ; wlot–1/2"; wylot– 11/4"; "Faser" Tarnowskie Góry)
3– gazomierz G–10N (Qnom= 10 m3/h); METRIX Tczew
4– kurek kulowy DN 11/4" Pnom 0,4 MPa (np. "Efar" Poznań)
4a– kurek kulowy DN 11/2" Pnom 0,4 MPa (np. "Efar" Poznań)
5– szafka wnękowa na układ redukcyjno–pomiarowy o wym. 70/70/25 cm. Drzwiczki z otworami wentylacyjnymi, otwieranre na klucz kominiarski.
6– zawór elektromagnetyczny, szybkozamykający ZKS–40– z głowicą MAG–1 (GAZOMET Rawicz)
7– szafka wnękowa na zawór ZKS–40 o wym 40/40 25 cm
8– detektor gazów wybuchowych DEX–1 w obudowie bryzgoszczelnej AP–1
9– Moduł alarmowy MD–2.Z
10–trzon gazowy 4–ropalnikowy
12–kuchenka 4–palnikowa z piekarnikiem elektrycznym
13–taboret gazowy
14–rejestrator szczytów MacR2 o wymiarach 38/38/21cm
15–szafka telemetryczna TELE–52 (110.110) firmy Plum z zasilaczem do MAC–2 i modemem GSM/GPRS



projektowana instalacja gazowa do zasilania kotła co+cw
projektowana instalacja gazowa do zasilania urządzeń gazowych w kuchni
przewody impulsowe

ZAWISZA ARCHITEKCI	obiekt: Budynek Przedszkola adres: Zgłobice gm.Tarnów, dz.nr 311/27, 312/3 stadium: projekt budowlany	skala 1:25	nr rysunku 3
projektował: mgr inż. Anna Krajewska nr uprawnień A–NB–7342/176/91	obiekt : PRZYŁĄCZE GAZU ŚR/PR dn25	branża instalacje sanitarne	data 09.2007
sprawdził : mgr inż. Ryszard Wrona nr 94/2000	rys: SZAFKA NA KUREK GŁÓWNY , REDUKTOR I GAZOMIERZ		

nr pom.	pomieszczenie
1.	wiatrołap
2.	wc dla dzieci
3.	pokój nauczycielski
4.	komunikacja
5.	gabinet dyrekcji
6.	szatnie
7.	komunikacja
8.	gabinet do pracy indywidual.
9.	jadalnia/sala ćwiczeń
10.	kl. schodowa
11.	kuchnia właściwa
12.	magazyn–zapas dobowy
13.	magazyn gł. art. spożywcz.
14.	przygotowalnia brudna
15.	zmywalnia naczyń
16.	mag. i obróbka wst. okop.
17.	mycie i dezynfekcja jaj
18.	komunikacja
19.	pom. porządkowe
20.	mag. art. papierniczych
21.	łazienka personelu
22.	pom. socjalno–szatniowe
23.	sala zajęć (maluchy)
24.	pom. na leżaki
25.	pom. na leżaki
26.	łazienka dla maluchów
27	łazienka dla średniaków
28	sala zajęć (średniaki)
29.	sala zajęć oddział integrac.
30.	łazienka (oddział integrac.)
31.	sala zajęć (starszaki)
32.	łazienka dla starszaków
33.	pom. porządkowe
34.	łazienka dla personelu
35	separatka
36.	wiatrołap
37.	separatka

RZUT PARTERU–INSTALACJA GAZOWA



OZNACZENIA :
1– kurek główny DN 20
2– reduktor ciśnienia R–25 (Qnom= 25 m3/h ; wlot–1/2"; wylot– 11/4"; "Faser" Tarnowskie Góry)
3– gazomierz G–10N (Qnom= 10 m3/h); METRIX Tczew
4– kurek kulowy DN 11/4" Pnom 0,4 MPa (np. "Efar" Poznań)
4a– kurek kulowy DN 11/2" Pnom 0,4 MPa (np. "Efar" Poznań)
5– szafka wnękowa na układ redukcyjno–pomiarowy o wym. 70/70/25 cm. Drzwiczki z otworami wentylacyjnymi, otwieranre na klucz kominiarski.
6– zawór elektromagnetyczny, szybkozamykający ZKS–40– z głowicą MAG–1 (GAZOMET Rawicz)
7– szafka wnękowa na zawór ZKS–40 o wym 40/40 25 cm
8– detektor gazów wybuchowych DEX–1 w obudowie bryzgoszczelnej AP–1
9– Moduł alarmowy MD–2.Z
10–trzon gazowy 4–ropalnikowy
12–kuchenka 4–palnikowa z piekarnikiem elektrycznym
13–taboret gazowy
14–rejestrator szczytów MacR2 o wymiarach 38/38/21cm
15–szafka telemetryczna TELE–52 (110.110) firmy Plum z zasilaczem do MAC–2 i modemem GSM/GPRS

projektowana instalacja gazowa do zasilania kotła co+cw
projektowana instalacja gazowa do zasilania urządzeń gazowych w kuchni
przewody impulsowe

ZAWISZA ARCHITEKCI	obiekt: Budynek Przedszkola adres: Zgłobice gm.Tarnów, dz.nr 311/27, 312/3 stadium: projekt budowlany	skala 1:100	nr rysunku 1
projektował: mgr inż. Anna Krajewska nr uprawnień A–NB–7342/176/91	obiekt : Instalacja wewnętrzna gazowa	branża instalacje sanitarne	data 09.2007
sprawdził : mgr inż. Ryszard Wrona nr 94/2000	rys: RZUT PARTERU– INSTALACJA WEWN. GAZOWA.		

RZUT PODDASZA–INSTALACJA GAZOWA



OZNACZENIA :
1– kurek główny DN 20
2– reduktor ciśnienia R–25 (Qnom= 25 m3/h ; wlot–1/2"; wylot– 11/4"; "Faser" Tarnowskie Góry)
3– gazomierz G–10N (Qnom= 10 m3/h); METRIX Tczew
4– kurek kulowy DN 11/4" Pnom 0,4 MPa (np. "Efar" Poznań)
4a– kurek kulowy DN 11/2" Pnom 0,4 MPa (np. "Efar" Poznań)
5– szafka wnękowa na układ redukcyjno–pomiarowy o wym. 70/70/25 cm. Drzwiczki z otworami wentylacyjnymi, otwieranre na klucz kominiarski.
6– zawór elektromagnetyczny, szybkozamykający ZKS–40– z głowicą MAG–1 (GAZOMET Rawicz)
7– szafka wnękowa na zawór ZKS–40 o wym 40/40 25 cm
8– detektor gazów wybuchowych DEX–1 w obudowie bryzgoszczelnej AP–1
9– Moduł alarmowy MD–2.Z
10–trzon gazowy 4–ropalnikowy
12–kuchenka 4–palnikowa z piekarnikiem elektrycznym
13–taboret gazowy
14–rejestrator szczytów MacR2 o wymiarach 38/38/21cm
15–szafka telemetryczna TELE–52 (110.110) firmy Plum z zasilaczem do MAC–2 i modemem GSM/GPRS

ROZWINIĘCIE INSTALACJI GAZOWEJ SKALA 1:50



projektowana instalacja gazowa do zasilania kotła co+cw
projektowana instalacja gazowa do zasilania urządzeń gazowych w kuchni
przewody impulsowe

ZAWISZA ARCHITEKCI	obiekt: Budynek Przedszkola adres: Zgłobice gm.Tarnów, dz.nr 311/27, 312/3 stadium: projekt budowlany	skala 1:100	nr rysunku 2
projektował: mgr inż. Anna Krajewska nr uprawnień A–NB–7342/176/91	obiekt : Instalacja wewnętrzna gazowa	branża instalacje sanitarne	data 09.2007
sprawdził : mgr inż. Ryszard Wrona nr 94/2000	rys: RZUT PODDASZA– INSTALACJA WEWN. GAZOWA. ROZWINIĘCIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ		