

IR -271.1.2015

Tarnów dnia 25-02-2015 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „budowę drogi gminnej- ul. Mościcka i ul. Słoneczna w Zbylitowskiej Górze” ogłoszonego na dzień 09-03-2015 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2013 poz. 907 tekst jednolity z p. zm. / przekazuję wyjaśnienie do zapytania z dnia 25.02.2015 r :

**Pytanie:**

Proszę o określenie jakie wymogi powinno spełniać oświetlenie przejścia dla pieszych (kosztorys poz 56 i 59).

**Odpowiedź:**

Oświetlenie przejścia dla pieszych powinno spełniać następujące wymagania:

- montaż fundamentów,
- montaż wysięgnika sygnalizacyjnego o długości 6mb
- ułożenie wspólnie z kablem oświetlenia kabla YKY 3x16 o długości 470mb,
- montaż kasetonu podświetlanego D6.