

Odpowiedź na zapytanie do specyfikacji

W odpowiedzi na zapytanie do przetargu na „Budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 1350 K w miejscowości Koszyce Małe na dł. ok. 520 mb” złożone w dniu dzisiejszym tj. 20.06.2016r. informuje, że zadanie należy wycenić zgodnie z zamieszczonym na stronie przedmiarem robót.

Treść zapytania:

ZAPYTANIE DO PROJEKTU

1. Budowa jednokierunkowej ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 1350K Tarnów - Zdobych Koszyce Małe w miejscowości Koszyce Małe

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy założeniami do przetargu przedmiarem robót a dokumentacją projektową.

1. W poz 68 przedmiaru widnieje opis opustuliczny PEHD DN 500 mm z osadnikiem natomiast w dokumentacji projektowej na wys 3 jest opust uliczny z kępką betonowych

2. W poz 65 do 67 przedmiaru widnieje opis studnia kanalizacyjnego systemowe (tzn studnia z rur o śr. 1200 mm. PEHD ruszt po 7,5 m.b

3. Brak jest w dokumentacji projektowej projektu strategii tych studni.

- prozę o wyjaśnienie czy studnie reiracyjne ϕ 1200 mm mają być wykonane jako studnie z rur PEHD systemowe czy typowe studnie z kępką betonowych ϕ 1200