

# Wyniki - Zestawienie pomieszczeń

## Wyniki - Zestawienie pomieszczeń

Symbol	Opis	$\theta_{int}, H$	A	V	$\Phi$
		°C	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	W
1	Komunikacja 1	20,0	6,36	16,5	935
2	Szatnia gospodaży 2	20,0	25,09	65,2	3213
3	Pom. dozorczy 3	20,0	5,75	15,0	1273
4	WC damski/NN 4	20,0	6,15	16,0	1406
5	WC męski 5	20,0	15,12	39,3	2063
6	Umywalnia 6	24,0	12,84	33,4	1469
7	Schówek 7	16,0	4,18	10,9	-106
8	Łazienka 8	24,0	5,56	14,5	1529
9	Pokój sędziego 9	20,0	9,95	25,9	814
10	Umywalnia 10	24,0	13,26	34,5	1578
11	Szatnia gości 11	20,0	25,15	65,4	3176
12	Sala konferencyjna 12	20,0	15,00	39,0	1577
13	Pomieszczenie gosp. 13	5,0	44,22	115,0	1741