

IR -271.3.2018

URZĄD GMINY TARNÓW  
33-100 TARNÓW, ul. Krakowska 19  
tel. 14/688-01-16 / fax 14/688-01-30

Tarnów dnia 29-01-2018 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na **” Remont drogi gminnej nr 201729K na odcinku 0+000 do km 2+100 w miejscowości Wola Rzędzińska”** ogłoszonego na dzień 07-02-2018 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2017 poz. 1579 tekst jednolity/ przekazuję wyjaśnienie do zapytania z dnia 25-01-2018 r /data wpływu/ . :

Pytanie 1

Wymagania jakiej kategorii ruchu wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych powinna spełniać mieszanka mineralno – asfaltowa warstwy ścieralnej i wiążącej ?

Odpowiedź: Kategoria KR-3

Pytanie 2

Do kogo należy materiał z rozbiórki nawierzchni oraz ze ścinania poboczy ?

Jeżeli do Zamawiającego to wnioskujemy o wskazanie miejsca odwozu.

Odpowiedź: Materiał należy do zamawiającego, odwóz do 5 km wg wskazania Zamawiającego.

Pytanie 3

W przedmiarze nie zostało uwzględnione skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni oraz warstwy wiążącej, czy Oferenci mają je wycenić ? Jeżeli tak to jaką ilość i jakie dozowanie?

Odpowiedź: Skropienie nawierzchni należy wliczyć w cenę 1 m2 ułożenia warstwy ścieralnej i wiążącej. Podstawa wyceny: KNR 2-31 1004-07

Pytanie 4

Czy Zamawiający uwzględnił w przedmiarze wszystkie roboty konieczne do należytego wykonania inwestycji?

Odpowiedź: Przewidziany zakres robót został wyliczony w oparciu o technologię robót zaplanowaną przez Zamawiającego.

WÓJT GMINY  
  
mgr Grzegorz Koziol