

Tarnów, dn. ...28... listopada 2017 r.

Nasz znak: DIT-RNU DAB-47-10-227/17

Elektromeg Sp. z o.o.
ul. Towarowa 11
33-100 Tarnów

Dotyczy: *uzgodnienie lokalizacji projektowanego oświetlenia drogowego na działkach nr 677/22, 684/2, 684/1 w miejscowości Koszyce Wielkie, ul. Księżycowa, gm. Tarnów .*

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 15.11.2017 r., Małopolski Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat Rejonowy w Tarnowie, Rejon Nadzoru Urządzeń Dąbrowa Tarnowska informuje, że na w/w działkach położonych w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów występuje podziemna sieć drenarska. W związku z powyższym tutaj RNU uzgadnia pozytywnie w/w inwestycję pod następującymi warunkami:

1. W czasie prowadzenia robót należy zachować szczególną ostrożność.
2. Sieć drenarska posadowiona może być na głębokości 0,7-1,2 m.
3. Roboty ziemne pod projektowaną inwestycję na sieci drenarskiej zaleca się wykonać ręcznie.
4. Ewentualnie zlokalizowane rurociągi drenarskie przełożyć poza teren budowy, zapewniając swobodny spływ wody oraz sprawne działanie całego systemu drenarskiego.
5. W przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej natychmiast ją zabezpieczyć przed zamuleniem poprzez zaczopowanie materiałem filtracyjnym, a następnie naprawić na własny koszt. Rurki drenarskie w miejscach uszkodzeń ułożyć w korytkach drewnianych zakotwiczonych w gruncie rodzimym min 1,0 m, ziemię pod korytkami zagęścić, a następnie całość obsypać grubym żwirem aby uniknąć ich uszkodzenia.
6. Wszelkie uszkodzenia sieci drenarskiej spowodowane robotami inwestycyjnymi lub wadliwie wykonaną naprawą będą usuwane na koszt inwestora robót.

Z-ca KIEROWNIKA
Inspektoratu Rejonowego

mgr inż. Piotr Kapustka

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a. S.B.