

Adres do korespondencji:  
TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Tarnowie  
ul. Lwowska 72-96b  
33-100 Tarnów  
tel. 14 631 13 10  
fax 14 621 61 17  
e-mail: tarnow@tauron-dystrybucja.pl



Tarnów, 03.07.2015

1004319497

TD/OTR/OMD/2015-07-03/0000006

Elektromeg Sp. z o.o.  
Ul. Towarowa 11  
33-100 Tarnów



**Dotyczy: wniosku o uzgodnienie branżowe „Budowa sieci nN oświetlenia drogowego w m. Poręba Radlna dz 451, 36”.**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.06.2015 o uzgodnienie lokalizacji inwestycji jw. w odniesieniu do istniejących urządzeń elektroenergetycznych informujemy, iż w jej pobliżu usytuowana jest 110 i 15 kV będące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie.

Na załączonych planach naniesiono orientacyjną lokalizację urządzeń elektroenergetycznych będących własnością TD S.A. wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami, mając na względzie m.in. poniższe warunki:

- zachować odległość pionową pomiędzy projektowaną linią oświetlenia drogowego a linią napowietrzna SN,
- w przęstach SN krzyżujących drogę gminną powinno istnieć obostrzenie 2 stopnia.

W projekcie linii oświetlenia drogowego, załączyć potwierdzenie dotrzymania w/w warunków (plan zagospodarowania terenu wraz z zwymiarowanym profilem usytuowania projektowanych obiektów względem istniejących urządzeń i sieci SN i WN, wykonany przez osobę uprawnioną zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami, przez uprawnionego projektanta. W przypadku niezachowania w/w odległości należy wystąpić o wydanie warunków przebudowy.

W przypadku prac w pobliżu urządzeń TAURON Dystrybucja S.A. należy wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A. w Tarnowie Region WN w zakresie linii WN oraz Region Sn/nN Tarnów w przypadku linii SN.

Zwracamy uwagę, że podczas budowy obiektów jak i ich eksploatacji należy spełnić wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych (w szczególności rozdział 6 § 55) oraz wytycznych Urzędu Dozoru Technicznego DT-DE-90/WO „Dźwignice i przenośniki – wymagania ogólne” w części dotyczącej eksploatacji dźwignic w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych

Ponadto informujemy, że na danym terenie znajdują się linie elektroenergetyczne WN niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Załączniki: 1 szt. mapa

Kopia:

1x OMD

1x Region WN

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Tarnowie  
Kierownik Wydziału Dokumentacji  
*Wojciech Wojtarowicz*  
Wojciech Wojtarowicz