

Wg rozdzielnika

GK.217.31.2018

Tarnów, dnia 27 czerwca 2018 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie zadań inwestycyjnych pn.: "Remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, tj:

- **Odbudowa drogi gminnej tzw. Górówka dz. ewid. nr 85/1-15 (201482K) w miejscowości Jodłówka-Wałki w km 0+000 – 0+690 zniszczonej podczas powodzi w 2011 roku,**
- **Remont drogi gminnej nr 201545K tzw. Kolonia w miejscowości Radlna na dz. ewid. nr 88 i 103 w km od 0+000 – 0+166; 0+166 – 0,566; 0+166 – 0+790 zniszczonej podczas powodzi w 2010 roku,**
- **Remont drogi gminnej nr 201555K tzw. Na Kloca w miejscowości Radlna na dz. ewid. nr 276 w km 0+000 – 0+540 zniszczonej podczas powodzi w 2010 roku,**
- **Remont drogi gminnej nr 201488K tzw. k/Sroki w miejscowości Jodłówka-Wałki dz. ewid. nr 384/1 w km 0+428 – 0+920 zniszczonej podczas powodzi w 2010 roku”.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przekazuję wyjaśnienie do zapytania z dnia 25.06.2018 r.:

1. Czy Wykonawca ma uwzględnić w wycenie wykonanie projektu organizacji ruchu na czas robót?
Odpowiedź: Nie uwzględniać.
2. Czy Wykonawca ma uwzględnić w wycenie inwentaryzację geodezyjną powykonawczą?
Odpowiedź: Nie uwzględniać.
3. Czy Wykonawca ma uwzględnić w wycenie skropienie nawierzchni emulsją asfaltową?
Odpowiedź: Nie uwzględniać.
4. Prosimy o podanie kategorii ruchu (KR) dla remontowanych dróg.
Odpowiedź: KR-1
5. Dotyczy zadania: Odbudowa drogi gminnej tzw. Górówka dz. ewid. nr 85/1-15 (201482K) w miejscowości Jodłówka-Wałki w km 0+000 – 0+690 zniszczonej podczas powodzi w 2011 roku. Ze względu na rozbieżności pomiędzy opisem technicznym a przedmiarem prosimy o wskazanie jaką grubość ma mieć warstwa wiążąca i ścieralna. Według opisu jest: 6 cm wiążąca i 4,5 cm ścieralna. Natomiast według przedmiaru po uwzględnieniu krotności jest to: 7 cm wiążąca i 6 cm ścieralna.
Odpowiedź: Należy wycenić według przedmiaru.

Z up. WÓJTA
Stawomir Wojtasik
Zastępca Wójta Gminy Tarnów