istniejący 1-szy stopień do skucia
nawierzchnię uzupełnic kostką betonową

1.2

1.1

okno do zamurowania
również po 1 szt kondygnację wyżej

ki

dn50

dn25

1.4

25/25

WM

1.6

1.3

dn25

dn25

dn20

dn15

dn110

26

K1

dn110

dn25

1.5

WM

OZNACZENIA GRAFICZNE :

- projektowana instalacja wody zimnej bytowej
- projektowana instalacja centralnej ciepłej wody z istn. instalacji (zasobnik w kottowni)
- projekt. inst. wodY ciepłej o temp. 35°C do umywalni dla dzieci przedszkolnych
- projektowana cyrkulacja centralnej ciepłej wody
- HW HW HW istn. instalacja wody p.poż. do hydrantów-rury stal. ocynk. wg inwentaryzacji
- istn.instalacja wody zimnej bytowej
- istn.instalacja c.c.w.
- istn. cyrkulacja

wg dokumentacji projektowej z 1992r.

ki -istn. pion kanalizacyjny

-istn. kanalizacja sanitarna prowadzona pod posadzka piwnicy (zgodnie z dokumentacja z 1992r.)

-projektowana kanalizacja sanitarna prowadzona pod posadzką piwnicy

-projekt. kanalizacja sanitarna prowadzona w bruzdach sciennych lub pod sufitem w obudowie

zawisza ARCHITEKCI

projektował-podpis

mgr inż. Anna Krajewska A-NB-7342/176/91 — specj. instalacje i sieci sanitarne

sprawdził

mgr inż. Wojciech Nejman A-NB-7342/241/92 — specj. instalacje i sieci sanitarne

obiekt: budynek szkoły podstawowej

adres: Łękawka, dz. 479/4, 480/4, 481/2, 482/1 , gm. Tarnów

stadium: projekt budowlany

temat: INSTALACJA WEWN. WOD. -KAN.,C.W.U.

rysunek: RZUT PARTERU- INSTALACJA WOD.-KAN., CIEPŁEJ WODY I CYRKULACJI

branża:	data:	skala:	nr rysunku:
instalacje sanitarne	09.2017	1:50	2