



Wentylator kanałowy (Załączany czujnik ruchu lub z ośw.)



Oprawa oświetleniowa nastropowa ze statecznikiem elektronicznym, st. ochrony IP65, klosz mleczny świetlówki 2xTC-DEL 18W, np. AMETYST 218.TC-L



Oprawa do luster 1x18W IP44, klosz mleczny Np. BK 1x18W



Oprawa oświetleniowa nastropowa ze statecznikiem elektronicznym, klosz z akrylu świetlówki TL-D 2x36W/830 np. FTCS22/236 O 2xTL-D36W/830



Oprawa oświetleniowa nastropowa hermetyczna ze statecznikiem elektronicznym, klosz z poliwęgl. świetlówki TL-D 2x36W/830 IP 65 np. OPK TCW 060 236 EB 2xTL-D36W/830



Oprawa oświetleniowa nastropowa ze statecznikiem elektronicznym, raster z polerowanego aluminium świetlówki TL-D 2x36W/830 np. TCS160 2X36W Ei C3



wył. 1-bieg.



wył. schodowy



wył. świecznikowy



czujnik ruchu

BIURO PROJEKTÓW PRO-MAR MARIOLA MAZUROWSKA UL. W. ROGOWSKIEGO 2, 33-100 TARNÓW TEL. 146553655		
temat projektu: BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWO - SOCJALNEGO Z SIŁOWNIĄ W KOSZYCACH WIELKICH NA DZIAŁCE NR 708/1		
projektował: mgr inż. Krzysztof Drogoś upr. nr 95/200 do projektowania ez ograniczeń w specj. instalacje i sieci elektr.	podpis:	branża: elektryczna
opracował:		skala: 1:100
sprawdził: inż. Stanisław Wiatr upr. nr BUA-NB 8346/54/90 do projektowania ez ograniczeń w specj. instalacje i sieci elektr.		nr rys: E-3
nazwa rysunku: Rzut parteru - Plan rozmieszczenia opraw ośw.		data: 05-2016r.