



2017-168299

OT-DL.420.559.2017.2

Tarnów, 2017-11-20

BIURO PROJEKTOWE "TRAKT"  
ANDRZEJ GRĄDAŁSKI  
PODLESZANY 240g  
39-300 MIELEC

Dotyczy: warunków technicznych wykonania skrzyżowania projektowanej infrastruktury technicznej z występującymi gazociągami wysokiego ciśnienia DN 500 w miejscowości Koszyce Wielkie.

*Szanowni Państwo,*

W odpowiedzi na przesłane pismo w sprawie jak w nagłówku informujemy, iż na obszarze objętym przedmiotowym opracowaniem występują następujące gazociągi wysokiego ciśnienia:

- DN 500 relacji Pogórska Wola – Łukanowice (Tworzeń),
- DN 500 relacji Pogórska Wola – Łukanowice (Skawina),
- DN 500 relacji Sędziszów – Łukanowice (Śledziejowice).

W związku z powyższym projektowany chodnik (ścieżkę rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą), w relacji do ww. gazociągów wysokiego ciśnienia należy sytuować/wykonać zgodnie z poniższymi uwagami:

1. W miejscu skrzyżowania chodnika z gazociągami wysokiego ciśnienia należy zachować odległość pionową 0,5 m pomiędzy dolną warstwą umocnienia chodnika a górną zewnętrzną ścianką występujących gazociągów.
2. Chodnik nad gazociągiem wykonać z materiałów rozbieralnych (np. kostka brukowa), przepuszczających gaz (po 3 m z obu stron mierząc prostopadle do osi gazociągu).
3. Ewentualne zjazdy (przejazdy) należy lokalizować poza pasem eksploatacyjnym gazociągów wysokiego ciśnienia DN 500, czyli w odległości nie mniejszej niż 3 m od osi gazociągu.
4. Na przesłanym załączniku graficznym przedstawiono i opisano projektowaną instalację jako „rów kryty” nie podając szczegółowych rozwiązań konstrukcyjnych. Dlatego też, przedstawione poniżej warunki techniczne odnoszą się do typowych rozwiązań, czyli przy założeniu, że w miejsce istniejącego rowu otwartego zostaną zabudowane rury z tworzywa sztucznego wraz ze studzienkami i wpustami ulicznym. Przyjmujemy, że tak

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony został bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

**Operator Gazociągów Przesyłowych**  
**GAZ-SYSTEM S.A.**

**Oddział w Tarnowie**

ul. Bandrowskiego 16 A, 33-100 Tarnów  
tel. 14 622 53 00; faks 14 621 37 31

**Adres Siedziby**

ul. Mszczonowska 4  
02-337 Warszawa  
tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06

**Zarząd Spółki**

Prezes Zarządu: Tomasz Stępień  
Wiceprezes Zarządu: Artur Zawartko

**Kapitał Zakładowy:** 3 771 990 842 PLN **Kapitał Wpłacony:** 3 771 990 842 PLN **Konto:** mBank S.A. Nr 89 1140 1977 0000 5803 0100 5001 **Numer KRS:** 0000264771,  
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego **NIP:** 527-243-20-41 **REGON:** 015716698-00061 **www.gaz-system.pl**