



100 LAT  
W SŁUŻBIE MIESZKAŃCOM  
ZIEMI TARNOWSKIEJ  
1910 - 2010

# TARNOWSKIE WODOCIĄGI

Sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Narutowicza 37  
tel. +48 14 623-53-00 fax +48 14 623-54-00  
e-mail: biuro@tw.tarnow.pl www.tw.tarnow.pl

**Pełnomocnik:**

**Biuro Projektowe „TRAKT”**

**Andrzej Grądański**

**Podleszany 240g**

**39-300 Mielec**

**Inwestor:**

**Gmina Tarnów**

**ul. Krakowska 19**

**33-100 Tarnów**

L.dz. TP/1990/4886/2017/LK

Tarnów, dn. 22.11.2017 r.

**dotyczy: warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia sieci i przyłączy wod-kan  
w m. Koszyce Wielkie**

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.10.2017 r. Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. podaje warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia sieci i przyłączy wod-kan w związku z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Szklarniowej w m. Koszyce Wielkie:

1. Na skrzyżowaniu projektowanej ścieżki rowerowej z istniejącym wodociągiem oraz przyłączami wodociągowymi, na wodociągu oraz przyłączach wodociągowych założyć rurę ochronną stalową zabezpieczoną antykorozyjnie.
2. Istniejące studnie na kanalizacji sanitarnej, zlokalizowane w projektowanej ścieżce rowerowej, podnieść do niwelety projektowanej ścieżki. Zaprojektować włazy ryglowane, klasy dostosowanej do przewidywanego obciążenia.
3. Przy przebiegu równoległym zachować odległość projektowanej kanalizacji opadowej od istniejących sieci oraz przyłączy wod-kan – min 1,5 m.
4. Zachować przykrycie sieci oraz przyłączy wod-kan – min 1,5 m.
5. Prace związane z budową ścieżki rowerowej w rejonie sieci i przyłączy wod-kan wykonywać pod nadzorem Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o.

Warunki ważne są przez okres 3 lat od dnia wydania.

Z poważaniem,

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
**Wicedyrektor Spółki**

*[Podpis]*  
**m.in. Piotr Fryszak**

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x TP

