



2018-118046

OT-DL.420.559.2017.5

Tarnów, 2018-07-30

BIURO PROJEKTOWE "TRAKT" ANDRZEJ
GRĄDAŁSKI
PODLESZANY 240g
39-300 MIELEC

Dotyczy: uzgodnienia przebudowy drogi gminnej w zakresie skrzyżowania projektowanej infrastruktury technicznej z gazociągami wysokiego ciśnienia 3xDN 500 w rejonie ul. Szklarniowej w m. Koszycy Wielkie, km 0+403.

W nawiązaniu do pisma w sprawie jak w nagłówku, po zapoznaniu się z projektem wykonawczym pn. „Przebudowa drogi gminnej – działka nr ewidencyjny 524/4 przy ul. Szklarniowej w Koszycach Wielkich, w zakresie budowy chodnika po prawej stronie drogi, w km 0+003,5 – km 0+580” informujemy, iż przedmiotowe opracowanie uzgadniamy z następującymi uwagami:

1. Przed przystąpieniem do wykonania ww. inwestycji należy potwierdzić w terenie przebieg i głębokość posadowienia gazociągów wysokiego ciśnienia 3x DN 500. Czynności te należy prowadzić przy udziale pracowników Terenowej Jednostki Eksploatacji w Pogórskiej Woli GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie. W przypadku wystąpienia znaczących różnic w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej należy sporządzić dokumentację zamienną, a następnie ponownie uzgodnić w GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie.
2. Prace budowlane w odległości do 10m od w/w gazociągów wysokiego ciśnienia należy realizować metodami bezwibracyjnymi. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przedstawić do naszej firmy stosowne obliczenia, opracować kryteria właściwe dla danego terenu, uwzględniające różne warstwy gruntu, a także różnice w amplitudzie drgań gruntu i odcinka rurociągu w gruncie, gwarantujące bezpieczną eksploatację gazociągu podczas prac budowlanych jak i po ich zakończeniu. Powyższą dokumentację należy przedstawić na min. 14 dni roboczych, przed realizacją prac budowlanych.
3. Prace ziemne w bezpośrednim pobliżu gazociągów wysokiego ciśnienia 3XDN 500, należy wykonywać pod nadzorem pracowników Terenowej Jednostki Eksploatacji w Pogórskiej Woli GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie. W związku z powyższym na min. 7 dni przed realizacją prac w terenie, należy o tym fakcie powiadomić pracowników TJE w Pogórskiej Woli. Nadzór ze strony naszej Firmy będzie sprawowany odpłatnie.
4. W ewentualnych miejscach najeżdżania ciężkim sprzętem budowlanym na pas terenu w którym znajdują się gazociągi 3XDN 500, należy na czas robót nad gazociągami, na powierzchni terenu ułożyć płyty betonowe, zbrojne o odpowiedniej wytrzymałości na szerokości po 2,0 m mierząc od osi gazociągu.

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony został bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.

Oddział w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 16 A, 33-100 Tarnów
tel. 14 622 53 00; faks 14 621 37 31

Adres Siedziby

ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa

tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu: Tomasz Stępień
Wiceprezes Zarządu: Artur Zawartko

Kapitał Zakładowy: 3 771 990 842 PLN **Kapitał Wpłacony:** 3 771 990 842 PLN **Konto:** mBank S.A. Nr 89 1140 1977 0000 5803 0100 5001 **Numer KRS:** 0000264771, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego **NIP:** 527-243-20-41 **REGON:** 015716698-00061 **www.gaz-system.pl**

5. Z robót zanikowych należy sporządzić notatki, z udziałem pracownika Terenowej Jednostki Eksploatacji w Pogórskiej Woli GAZ-SYSTEM S.A Oddział w Tarnowie Po zakończeniu robót należy sporządzić końcowy protokół odbioru. Warunkiem podpisania protokołu ze strony GAZ-SYSTEM S.A. jest wykonanie ww. inwestycji zgodnie z uzgodnionym projektem i zaleceniami podanymi w niniejszym piśmie oraz przekazanie do GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie inwentaryzacji powykonawczej z wykonanych prac. Na inwentaryzacji należy podać współrzędne geodezyjne i rzędne punktów charakterystycznych projektowanych obiektów terenowych z gazociągami wysokiego ciśnienia.
6. Za ewentualne uszkodzenie gazociągów lub ich izolacji na skutek prowadzonych robót odpowiada inwestor/wykonawca przedmiotowej inwestycji.

Przedmiotowa informacja ważna jest 2 lata od daty wystawienia. Po upływie wskazanego terminu należy zwrócić się do naszej Firmy o aktualizację/prolongatę przedmiotowego uzgodnienia. W ewentualnej dalszej korespondencji prosimy powołać się na znak sprawy, tj. OT-DL.420.559.2017.5.

Załącznik:

1. Uzgodniona dokumentacja pn. „Przebudowa drogi gminnej – działka nr ewidencyjny 524/4, ul. Szklarniowa w Koszycach Wielkich w zakresie budowy chodnika po prawej stronie drogi , w km 0+003,5 – km 0+580" – 1 egz.

Oddział w Tarnowie
Zastępca Dyrektora

Tomasz Kozakiewicz

K.O.:

1. TDJP w/m;
2. TDC w/m.