

2	Tarnowskie Wodociągi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zabezpieczyć skrzyżowanie gazu z istniejącą kanalizacją.</li> <li>- Projekt przyłączy wod.-kan. uzgodnić branżowo w Tarnowskich Wodociągach.</li> <li>- Przed rozpoczęciem robót sprawdzić rzeczywiste usytuowanie sieci wod.-kan. w terenie.</li> <li>- Projekt wykonawczy przyłączy wod.-kan. uzgodnić branżowo w Tarnowskich Wodociągach.</li> <li>- ZK i PRP lokalizować w odległości 1,0 m od istniejącej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej.</li> <li>- Na skrzyżowaniu projektowanego kabla eNN z istniejącą siecią wodociagową, kanalizacyjną założyć rurę ochronną a odbiór zgłosić do Tarnowskich Wodociągów. Nadzór płatny.</li> <li>- Roboty ziemne w rejonie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej wykonywać ręcznie.</li> <li>- Przed rozpoczęciem robót sprawdzić rzeczywiste usytuowanie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej w terenie.</li> </ul> <p><i>Zaproszenie zgodne z Normami Tarn. Wodociągów TR/1830/4886/2017/TK</i></p> <p style="text-align: right;"><i>JIA</i></p>
3	ORANGE	<p><i>Uzgodnienie elektroniczne (e-mail w załączeniu)</i></p>
4	Starosta Tarnowski	<ul style="list-style-type: none"> <li>- W zakresie kolizji z urządzeniami projektowanymi uzgadnia się bez uwag.</li> <li>- Należy uwzględnić trasę projektowanych urządzeń uzbrojenia podziemnego uzgodnioną na naradzie koordynacyjnej ..... nie uwidocznioną na załączniku mapowym.</li> <li>- Należy uwzględnić trasę projektowanych urządzeń uzbrojenia podziemnego nie przedłożoną na naradzie koordynacyjnej uwidocznioną na załączniku mapowym.</li> <li>- Zachować normatywną odległość od trasy projektowanych urządzeń uzbrojenia podziemnego uzgodnionej na naradzie koordynacyjnej ..... i uwidocznionej na załączniku mapowym.</li> <li>- Zachować normatywną odległość od trasy projektowanych urządzeń uzbrojenia podziemnego nie uwidocznionej na załączniku mapowym</li> </ul> <p><i>zatwierdzonej dec. pozwolenie na budowę nr .....</i></p> <p style="text-align: right;">Z up. STAROSTY</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>

STAROSTA POWIATOWY  
w TARNOWIE  
35-100 Tarnów, ul. Narutowicza 58

2018 07. 24

za zgodność z oryginałem

Podpis .....

Starosta Powiatowy

Podpis .....